

Дополнительные сведения: метеоусловия – t°С наружного воздуха -15 °С, облачно, период года – теплый/ холодный (нужное подчеркнуть). В таблице представлены результаты измерений с двухсторонним интервалом неопределённости с уровнем доверия 95%.

Результаты измерений:

Измерения параметров микроклимата в жилых, общественных зданиях и помещениях

№ № п/п	Место проведения измерений, наименование помещения или категория	Высота от пола, м	Температура воздуха, °С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
			Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая	Измеренная	Допустимая
Кабинет начальных классов №119								
1	на расстоянии 50 см от наружной стены	0,1	22,3±0,06	-	45,4±3,46	-	<0,1	-
		0,6	22,4±0,06	-	45,3±3,46	-	<0,1	-
		1,5	22,4±0,06	18-24	45,3±3,46	40-60	<0,1	0,1
		1,7	22,4±0,06	-	45,3±3,46	-	<0,1	-
2	в центре помещения	0,1	22,3±0,06	-	45,4±3,46	-	<0,1	-
		0,6	22,4±0,06	-	45,3±3,46	-	<0,1	-
		1,7	22,4±0,06	-	45,3±3,46	-	<0,1	-
3	0,5 м от правой стены	1,5	22,4±0,06	18-24	45,3±3,46	40-60	<0,1	0,1
4	0,5 м от левой стены	1,5	22,4±0,06	18-24	45,3±3,46	40-60	<0,1	0,1
5	0,5 м от противоположной окну стены	1,5	22,4±0,06	18-24	45,3±3,46	40-60	<0,1	0,1
Кабинет начальных классов №120								
6	на расстоянии 50 см от наружной стены	0,1	22,3±0,06	-	45,1±3,46	-	<0,1	-
		0,6	22,4±0,06	-	45,0±3,46	-	<0,1	-
		1,5	22,4±0,06	18-24	45,0±3,46	40-60	<0,1	0,1
		1,7	22,4±0,06	-	45,0±3,46	-	<0,1	-
7	в центре помещения	0,1	22,3±0,06	-	45,1±3,46	-	<0,1	-
		0,6	22,4±0,06	-	45,0±3,46	-	<0,1	-
		1,7	22,4±0,06	-	45,0±3,46	-	<0,1	-
8	0,5 м от правой стены	1,5	22,4±0,06	18-24	45,0±3,46	40-60	<0,1	0,1
9	0,5 м от левой стены	1,5	22,4±0,06	18-24	45,0±3,46	40-60	<0,1	0,1
10	0,5 м от противоположной окну стены	1,5	22,4±0,06	18-24	45,0±3,46	40-60	<0,1	0,1
Кабинет трудового обучения №117								
11	на расстоянии 50 см от наружной стены	0,1	22,5±0,06	-	45,4±3,46	-	<0,1	-
		0,6	22,6±0,06	-	45,3±3,46	-	<0,1	-
		1,5	22,6±0,06	18-24	45,3±3,46	40-60	<0,1	0,1
		1,7	22,6±0,06	-	45,3±3,46	-	<0,1	-
12	в центре помещения	0,1	22,5±0,06	-	45,4±3,46	-	<0,1	-
		0,6	22,6±0,06	-	45,3±3,46	-	<0,1	-
		1,7	22,6±0,06	-	45,3±3,46	-	<0,1	-
13	0,5 м от правой стены	1,5	22,6±0,06	18-24	45,3±3,46	40-60	<0,1	0,1
14	0,5 м от левой стены	1,5	22,6±0,06	18-24	45,3±3,46	40-60	<0,1	0,1
15	0,5 м от противоположной окну стены	1,5	22,6±0,06	18-24	45,3±3,46	40-60	<0,1	0,1

Кабинет начальных классов №28								
16	на расстоянии 50 см от наружной стены	0,1	22,4±0,06	-	45,5±3,46	-	<0,1	-
		0,6	22,5±0,06	-	45,4±3,46	-	<0,1	-
		1,5	22,5±0,06	18-24	45,4±3,46	40-60	<0,1	0,1
		1,7	22,5±0,06	-	45,4±3,46	-	<0,1	-
17	в центре помещения	0,1	22,4±0,06	-	45,5±3,46	-	<0,1	-
		0,6	22,5±0,06	-	45,4±3,46	-	<0,1	-
		1,7	22,5±0,06	-	45,4±3,46	-	<0,1	-
18	0,5 м от правой стены	1,5	22,5±0,06	18-24	45,4±3,46	40-60	<0,1	0,1
19	0,5 м от левой стены	1,5	22,5±0,06	18-24	45,4±3,46	40-60	<0,1	0,1
20	0,5 м от противоположной окну стены	1,5	22,5±0,06	18-24	45,4±3,46	40-60	<0,1	0,1
Актовый зал								
21	на расстоянии 50 см от наружной стены	0,1	21,6±0,06	-	45,5±3,46	-	<0,1	-
		0,6	21,7±0,06	-	45,4±3,46	-	<0,1	-
		1,5	21,7±0,06	18-24	45,4±3,46	40-60	<0,1	0,1
		1,7	21,7±0,06	-	45,4±3,46	-	<0,1	-
22	в центре помещения	0,1	21,6±0,06	-	45,5±3,46	-	<0,1	-
		0,6	21,7±0,06	-	45,4±3,46	-	<0,1	-
		1,7	21,7±0,06	-	45,4±3,46	-	<0,1	-
23	0,5 м от правой стены	1,5	21,7±0,06	18-24	45,4±3,46	40-60	<0,1	0,1
24	0,5 м от левой стены	1,5	21,7±0,06	18-24	45,4±3,46	40-60	<0,1	0,1
25	0,5 м от противоположной окну стены	1,5	21,7±0,06	18-24	45,4±3,46	40-60	<0,1	0,1
Спортивный зал								
21	на расстоянии 50 см от наружной стены	0,1	19,4±0,06	18-20	46,3±3,46	40-60	<0,1	0,1
		1,1	19,5±0,06	-	46,2±3,46	-	<0,1	-
		1,7	19,5±0,06	-	46,2±3,46	-	<0,1	-
		2,0	19,5±0,06	18-20	46,2±3,46	40-60	<0,1	0,1
22	в центре помещения	0,1	19,4±0,06	-	46,3±3,46	-	<0,1	-
		1,1	19,5±0,06	-	46,2±3,46	-	<0,1	-
		1,7	19,5±0,06	-	46,2±3,46	-	<0,1	-
23	0,5 м от левой стены	0,1	19,5±0,06	18-20	46,2±3,46	40-60	<0,1	0,1
		2,0	19,5±0,06	18-20	46,2±3,46	40-60	<0,1	0,1
24	0,5 м от правой стены	0,1	19,5±0,06	18-20	46,2±3,46	40-60	<0,1	0,1
		2,0	19,5±0,06	18-20	46,2±3,46	40-60	<0,1	0,1
25	0,5 м от противоположной окну стены	0,1	19,5±0,06	18-20	46,2±3,46	40-60	<0,1	0,1
		2,0	19,5±0,06	18-20	46,2±3,46	40-60	<0,1	0,1

Закключение: параметры микроклимата в помещениях Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 с.Арангельское муниципального района Архангельский район Республики Башкортостан, по адресу: 453030, Республика Башкортостан, Архангельский район, с. Архангельское, ул. Советская, д.53, с учётом двухстороннего интервала неопределённости, находятся в зоне допустимых значений, установленных требованиями СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел V, п.88, п.89, п.93, табл.5.34.

Сотрудник Органа инспекции:

инженер отдела физических факторов Мустафина З.М. 