

ПАМЯТКА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

В преддверии новогодних и рождественских праздников подготовили подборку требований Правил противопожарного режима в РФ, связанных с проведением соответствующих мероприятий

Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании и не должна загораживать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки ёлки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования (п.21 Правил).

На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются. (п.21 Правил).

Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает (п.21 Правил):

- осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым - пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение (п.21 Правил).

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.26 Правил).

На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается (п.22 Правил):

- а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);

- б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (п.55 Правил).

Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении культурно-просветительных и зрелищных учреждений во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (п.98 Правил).

Требования пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях с применением специальных сценических

эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов изложены в разделе XXIV Правил.

1. При планировании новогодних мероприятий необходимо:

- согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора;
- приказом назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;
- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий и инструкции по действиям обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись.

2. Требования к проведению новогодних мероприятий:

- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елку устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зале ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников учреждения;
- места проведения праздничных мероприятий должны быть обеспечены нормативным количеством огнетушителей (не менее двух на помещение);
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена;
- отработать план эвакуации людей в случае пожара.

3. При проведении новогодних мероприятий запрещается:

- использовать пиротехнику в помещениях;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлюлоидными игрушками, а также марлей и ватой, не обработанными огнезащитными составами;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- использовать несертифицированные елки и гирлянды;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

4. При обнаружении пожара или получении сигнала о пожаре:

- эвакуировать детей наиболее оптимальным путем (кратчайшим и безопасным);
- покидая помещение, убедиться в том, что все дети покинули опасную зону;
- при эвакуации следить за тем, чтобы никто из детей не отстал в ходе движения;
- в ходе эвакуации ориентироваться по указателям направления движения и выхода, а также в соответствии с указаниями администрации учреждения;
- позвонить в пожарную службу по телефону 01;
- после эвакуации произвести переключку учащихся и доложить о ее результатах руководителю тушения пожара и руководителю учреждения.